

23.03.2021 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/3.2.2/SEFKO\_RB\_2 DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZU”**

**PYTANIE:**

1. Czy konstrukcję stalową można wykonać w całości w klasie EXC2?
2. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-1. W przedmiarze jest 364,62 kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 3486,9 kg
3. Proszę o zmianę ilości betonu do wykonania stóp SFh-1. W przedmiarze przyjęto wysokość stóp 60 cm, a wg rysunku konstrukcyjnego powinno być 70 cm. Wg przedmiaru jest 43,47 m3, a powinno być 50,715 m3.
4. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-2. W przedmiarze jest 221,15 kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 94,21 kg.
5. Proszę o zmianę ilości stali zbrojeniowej do zbrojenia stóp SFh-3. W przedmiarze jest 364,62 kg a w zestawieniu stali na rysunku konstrukcyjnym – 1093,2 kg.
6. W zapytaniu ofertowym rozdział III pkt. 2 Zamawiający ustalił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zaplecza kadrowego cyt. „w tym co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, który kierował co najmniej:

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat

- 2 budowami polegającymi na budowie obiektu produkcyjnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na zaproponowany poniżej, który nie będzie ograniczał konkurencyjności i umożliwi złożenie ofert większej ilości oferentów. Dodany tekst został wyróżniony wytłuszczonym drukiem:

„w tym co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy **lub kierownika robót budowlanych**, który kierował co najmniej:

- 2 budowami polegającymi na budowie **lub rozbudowie** obiektu produkcyjnego o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN netto każdy w ciągu ostatnich 5 lat

- 2 budowami polegającymi na budowie **lub rozbudowie** obiektu produkcyjnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 każdy w ciągu ostatnich 5 lat”.

**ODPOWIEDŹ:**

Ad. 1. Uprzejmie informujemy, iż wyrażamy zgodę na taką zmianę.

Ad. 2. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.

Ad. 3. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.

Ad. 4. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.

Ad. 5. Uprzejmie informujemy, iż należy przyjąć wartość z projektu.

Ad. 6. Uprzejmie informujemy, iż nie jest możliwa zmiana warunków udziału (kryteriów) w trakcie realizacji postępowania.

W sytuacji braku ofert, które by spełniły ten warunek (kryterium) Postępowanie będzie powtórzone, a niniejsze kryterium zmodyfikowane.